

ミドリ安全株式会社

[illegible]

1. 本装置は、**H GR-100E**、**H GR-TRF2**、**H GR-160E**の3機種で構成されています。
 2. 本装置は、**SI**、**SY**、**YQ**、**COM**、**HA**、**TM**、**TN**の7つのモードで動作します。
 3. 本装置は、**K**、**L**、**M**、**N**、**SI**、**SY**、**YQ**、**COM**、**HA**、**AG**、**A**、**B**、**SG**の12種類の信号を出力します。
 4. 本装置は、**OR**、**E**の2つのモードで動作します。
 5. 本装置は、**-10°C**、**60°C**、**90**の3つの温度で動作します。
 6. 本装置は、**0**、**1**、**2**の3つのレベルで動作します。
 7. 本装置は、**0**、**1**、**2**の3つのレベルで動作します。

目 次

前 言	1
1 总 则	2
2 术语和定义	3
3 基本规定	4
4 材料	5
4-1 钢筋	5
4-2 混凝土	5
5 构造要求	6
5-1 梁	6
5-2 板	6
6 计算	7
6-1 梁	7
6-2 板	7
6-3 柱	7
6-4 墙	7
6-5 基础	10
6-6 楼梯	11
7 施工	16
7-1 模板	16
7-2 钢筋	17
7-3 混凝土	17
7-4 砌体	20
8 验收	21
9 附录	22
10 附录 A	22
11 附录 B	23
12 附录 C	23
附录 D H GRS-100E	24
附录 E H GR-TRF2	24
附录 F H GR-160E	24
附录 G ZH	24
附录 H ZTH	24

100



[illegible]

100



□ □	□ □ □ □ □	□ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ - □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ - □ □ □ □ □□□□□□□□ 100□ Ω	□ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ - □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □

□ . □ □ □ □ □ □ □ □ □

4-1 □ □ □ □ □ H GRS-100E□



4-2 □ □ □ □ □ H GR-160E□



- [illegible]

5-1 □ □ □ □



□ . □ □ □ □

[illegible][illegible]

6-2 □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

[]

- 1.
-
-
-
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. □□□□ □□□□ □□□□

3.

[illegible]

4. □□□□ □□□□

6-3 □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

[]

- | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

- 1 - - - - 4 - - - -

- 2 ----- 5 -----


- 3 - - - - 6 - - - -

113

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log p_i$

1) 7) 6-6.4)

6-5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[] [] [] [] []

1	0.0	4	3.2
2	1.5	5	2.8
3	2.4	6	1.9

□□□□ □ □ □
 □ □ □ □ □
 □ □ □ □ □
 □□□□ □ (□□□□ □) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

[]

1.
2.
3.
4.

□□□□ □ □□□□□ □ □ □ □ □ □ 1→2→3→4→1→2□□□
 □ □ □ □ □
 □ □ □ □□□□□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 □□□□ □ □□□□□ □ □ "1. □□□□"□ □ □ □ □ □ □ □


_____ "4. _____"

[]

□□□□	□□□	□□□□
1 □□□□□□	4 □□□	
2 □□□□□□	5 □□□	
3 □□□□□□	6 □□□	

১০০০ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৫০ টি প্রকল্প
 ২০ টি প্রকল্পের মধ্যে ১০০০ টি প্রকল্প
 ৩০ টি প্রকল্পের মধ্যে ১০০০ টি প্রকল্প
 ৪০ টি প্রকল্পের মধ্যে ১০০০ টি প্রকল্প

[illegible]



4-3 填空题

电阻器	电感器
电容器	变压器
二极管	三极管
集成电路	继电器
微处理器	存储器
运算放大器	比较器
逻辑门	移位寄存器

五. 简答题

7-1 简答题

- 1) 电阻器的符号是 R ，电感的符号是 L 。
- 2) 电容器的符号是 C 。
 - a) 电阻器的阻值 $100\Omega \pm 15\%$ ，电感的感值 $50\mu H \pm 60\%$ 。
 - b) 电容器的容值 $15\mu F$ 。
 - c) 电阻器的阻值 10Ω ，电感的感值 $500\mu H$ 。
 - d) 电阻器的阻值 2000Ω 。
 - e) 电阻器的阻值 10Ω ，电感的感值 $60\mu H$ 。
 - f) 电阻器的阻值 $260(\Omega) \times 250(\Omega) \times 190(\Omega) \text{ mm}$ 。
 - g) 电阻器的阻值 9Ω 。
- 3) 电阻器的阻值 10Ω ，电感的感值 $50\mu H$ 。
- 4) 电阻器的阻值 10Ω ，电感的感值 $50\mu H$ 。
- 5) 电阻器的阻值 400Ω ，电感的感值 $50\mu H$ 。
- 6) 电阻器的阻值 10Ω ，电感的感值 $50\mu H$ 。

电阻器	电感器	电容器
电阻器	电感器	电容器
电阻器	电感器	电容器
电阻器	电感器	电容器
电阻器	电感器	电容器

7) 简答题

电阻器	电感器
电阻器	电感器
电阻器	电感器

8) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA μF 1.0 rms

a) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

0.0 10.0nA	10.0 60.0nA	5°C 41°C
$\pm 10 \pm 0.5nA$	± 10	5°C 41°C
$\pm 10 \pm 2.0nA$	$\pm 10 \pm 1.0nA$	
0.0 10.0nA	10.0 60.0nA	-10°C 5°C
0.0 10.0nA	10.0 60.0nA	41°C 60°C

b) 0.0 60.0nA

0.0 60.0nA	$\pm 10 \pm 2nA$	5°C 41°C
	$\pm 10 \pm 5nA$	-10°C 5°C
		41°C 60°C

9) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

10) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 1.0 rms

11) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

12) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 50 400

13) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 24 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

14) 0.0 10.0nA

a) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

b) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 10nA 50nA nA

c) 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

① 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

② 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA


③ 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

④ 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 85 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA


0.0 10.0nA 10.0 60.0nA 0.0 10.0nA 10.0 60.0nA

1. RS-485 接続方法

RS-485 接続方法の概要を示す図。RS-485 接続は、A、B、SG、FG の端子を使用する。RS-485 接続は、A、B、SG、FG の端子を使用する。RS-485 接続は、A、B、SG、FG の端子を使用する。



10. 安全注意事項





① DC 接続

DC 接続は、DC 電源を使用します。DC 電源は、ERA15-02 (200V 1A) を使用します。


② AC 接続

AC 接続は、AC 電源を使用します。AC 電源は、CR 0186XB を使用します。


※ 安全注意事項を必ず読んでください。



11. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




12. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



☐ 150- 8455 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 5-4-3





03 3442-8242



付図1

低圧回路活線絶縁監視装置 HIGRS-100E 電源装置外観図






裏より見た図


付図3

低圧回路活線絶縁監視装置 HIGR-160E

計測装置外觀図

[illegible]

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □ □ □ □

□	□	□ □ □ □ □ □ □
□ □ □	□ □ □ □ □ □ □	
□ □ □	□ □ □ □ □ □ □	

□ □ □ □ □ □ □ □ □ (□) □ □ □ □ □
□
□
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □